

Saskaņojumi:

1. Būvprojektā iekļaut sekojošu tekstu

- a) Pirms būvdarbu uzsākšanas "Limbežņu novada pašvaldībai ar VSIA "Latvijas Valsts ceļi" jānoslēdz līgums par inženiertīklu (apgaismojuma) atjaunošanu un uzturēšanu valsts autoceļu ceļa zemes nodalījumā jostā";
- b) "Pirms būvdarbu uzsākšanas valsts autoceļa zemes nodalījuma jostā, būvuzņēmējam iesniegt VSIA "Latvijas Valsts ceļi" darbu vietas un satiksmes organizācijas shēmu un darbu veikšanas laika grafiku;

Pirms būvdarbu uzsākšanas ceļa zemes nodalījuma joslā būvuzņēmējam iesniegt pietiekamu VSIA "Latvijas Valsts ceļi" par atļauju darbu veikšanai valsts autoceļa zemes nodalījuma joslā

OBJEKTA FIZISKIE RĀDĪTĀJI

	Nosaukums	vienības	skaitis
1.	0.4kV KL izbūve	m.	501
2.	Apgaismojuma balstu izbūve izbūve	kompl.	11

TEHNISKĀS NORĀDES

Brīdināt zemes īpašniekus vismaz 2 nedēļas pirms būvdarbu uzsākšanas

Pirms darbu uzsākšanas pieaicināt dabā esošo komunikāciju attiecīgā ekspluatācijas uzņēmuma pārstāvjus. Kā arī pirms darbu uzsākšanas informēt zemes īpašniekus un saskaņot darbu veikšanas laiku.

Ja izbūvējot elektrolīnijas tiek bojāts esošais drenāžas vads, nepieciešams veikt bojātā drenāžas posma nomaiņu saskaņojot darbus ar attiecīgā reģiona meliorācijas nodaļas vadītāju.


Projekta iekārtu un materiāla specifikācijā uzrādītie materiāli var tikt aizstāti ar ekvivalentiem, LV un E normatīvo aktu prasībām.


Būves izmantošanas būvdarbu laikā, pirms visa būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā

Visus montāžas un celtniecības darbus veikt, ievērojot esošās celtniecības normas, LEL tehn. standartus un LR likumu prasības. Veicot elektromontāžas darbus ievērot nepieciešamās drošības prasības.

APZĪMĒJUMI:

	projektētā 0,4 kV elektropārvades kabeļlīnija
	projektējamais 0,4 kV kabeļs aizsargaunulē
	projektētā uzskaites, komūnācijas sadalīne
	Kadastra robeža
	projektējamā savienojuma uzmava
	Esošs 0,4kV kabeļs
	



<div><div><div>Stormtek</div></div><div>Liedaga iela 46, Tūja, Limbažu nov., Latvija, LV-4022. Reģ. Nr. 44103103248 Būvkonsejanta Reģ. Nr. 12720 stormtek@stormtek.lv t: +371 26133458</div></div>		Projekktētājs:	
Izstrādāja: Artūrs Miezītis		Objekta pasūtītājs: Limbažu novada pašvaldība Reģ. Nr. 90009114631	
Būvprojekta vadītājs: Artūrs Miezītis Sert.Nr. 3-00160		BūVPROJEKTA NOSAUKUMS: "Publiskās teritorijas un ielu apgaismojuma izbūve Ziedu ielas posmam no Dienvidu ielas līdz Valmieras ielai, Salacgrīvā, Limbažu novadā"	
Projekktētājs		LAPAS NOSAUKUMS:	
A.Miezītis		Situācijas plāns -Kopskats	
08.2025		Projekta Nr. 1056/2025	
		Daļa: EL T-1	
		Marka:	
		Mērogs: 1:2000	
		Datums: 22.08.2025	
		Lapa: 10	